

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 2/17.09.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Tencuială decorativă mozaică – **BRILLIANT QUARZ DECOR**

2. Utilizarea preconizată:

Tencuială decorativă mozaică – **BRILLIANT QUARZ DECOR** se utilizează spre aplicare la interior și exterior pe pereți de origine minerală: beton, tencuieli pe bază de ciment și ipsos, gips-carton, plăci aglomerate și altele. Recomandat pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Se recomandă pentru aplicare pe părțile solicitante ale pereților: soclul fațadei, pereții scării, holuri și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu tencuială decorativă mozaică – BRILLIANT QUARZ DECOR						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.

2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 70%	78,61
3	Densitatea	g/cm ³	SF 38622974-002:2010, pct.7.13	1,75-1,95	1,85
4	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S ₁ – fină < 100 mkm S ₂ – medie < 300 mkm S ₃ – mare > 1500 S ₄ – foarte mare > 1500	Clasa S ₃
5	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	SM EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard
6	Coeficientul de transmisie a apei lichide	kg/m ² t _{0,5}	SM SR EN 1062-3:2013	W ₀ – nu se reglementează W ₁ – sporit (> 0,5) W ₂ – mediu (> 0,1-0,5) W ₃ – redus (< 0,1)	0,1 / Clasa W ₂
7	Conductivitatea termica	[W(mK)]	SM EN 1745:2020	Valoarea declarata	0,61

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 17 septembrie 2024